

大気汚染防止法に基づき 環境センターが実施した自主測定結果の公表について

大気汚染防止法により、環境センターの施設より発生する排ガス中のばい煙濃度を年2回以上自主測定を行うことが義務づけられています。

このたび、流動床炉にて令和4年度(令和4年12月20日)(2回目)に実施しました自主測定の結果を公表いたします。
なお、測定の結果、大気排出基準を超過していませんでしたので、適正な処理が行われていることを確認しました。

1 排ガス(令和4年度2回目)

●流動床炉(1号炉)

採取年月日:令和4年12月20日

項目	単位	測定結果	(前回)	基準値	測定箇所	測定方法
ばいじん	g/m ³	0.002未満 ^{※1}	(0.003未満)	0.15	煙突中段	JIS Z 8808 ろ紙捕集方法 (普通形等速吸引法)
測定時間	時:分	13:33~15:36	-	-	-	

※1「ばいじん」濃度測定結果の「0.002未満」は大気排出基準値の「0.15」に適合しています。

硫黄酸化物	m ³ /h	0.036未満 ^{※2}	(0.033未満)	95	煙突中段	JIS K 0103 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:36~14:18	-	-	-	

※2「硫黄酸化物」濃度測定結果の「0.036未満」は大気排出基準値の「95」に適合しています。

窒素酸化物	cm ³ /m ³	92 ^{※3}	(120)	250	煙突中段	JIS K 0104 連続分析法 (化学発光法)
測定時間	時:分	12:00~13:00	-	-	-	

※3「窒素酸化物」濃度測定結果の「92」は大気排出基準値の「250」に適合しています。

塩化水素	mg/m ³	7 ^{※4}	(12)	700	煙突中段	JIS K 0107 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:36~14:18	-	-	-	

※4「塩化水素」濃度測定結果の「7」は大気排出基準値の「700」に適合しています。

●流動床炉(2号炉)

採取年月日:令和4年12月20日

項目	単位	測定結果	(前回)	基準値	測定箇所	測定方法
ばいじん	g/m ³	0.002未満 ^{※5}	(0.003未満)	0.15	煙突中段	JIS Z 8808 ろ紙捕集方法 (普通形等速吸引法)
測定時間	時:分	13:33~15:36	-	-	-	

※5「ばいじん」濃度測定結果の「0.002未満」は大気排出基準値の「0.15」に適合しています。

硫黄酸化物	m ³ /h	0.024未満 ^{※6}	(0.032未満)	98	煙突中段	JIS K 0103 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:36~14:18	-	-	-	

※6「硫黄酸化物」濃度測定結果の「0.024未満」は大気排出基準値の「98」に適合しています。

窒素酸化物	cm ³ /m ³	74 ^{※7}	(86)	250	煙突中段	JIS K 0104 連続分析法 (化学発光法)
測定時間	時:分	12:00~13:00	-	-	-	

※7「窒素酸化物」濃度測定結果の「74」は大気排出基準値の「250」に適合しています。

塩化水素	mg/m ³	12 ^{※8}	(5)	700	煙突中段	JIS K 0107 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:36~14:18	-	-	-	

※8「塩化水素」濃度測定結果の「12」は大気排出基準値の「700」に適合しています。