

## バグフィルター（ろ過集じん器）用ろ布の納入に係る仕様書（流動床炉）

1. 品名 ・バグフィルター用ろ過フィルター
2. 材質 ・テフアイヤーTFA-65  
輸入品及び上記相当品は対象外とする。
3. 寸法 ・1.3mmt×130mmφ×6,000L  
詳細については当組合が実装しているろ布を参照のこと。
4. その他 耐熱 250 ・組織フェルト
5. 予定数量 280本程度
6. 業務上の提出書類  
ろ布の製作から納品までの工程表（契約終了後7日間以内）  
原反（東レ㈱・テフアイヤーTFA65）の材質証明書（試作品提出時）  
ろ布詳細図面・縫い糸材質用（試作品提出時）  
材質成績書（試作品提出時）  
検査要領・基準書及び試験成績書（納入時の検査終了後）
7. 試作品の提出  
契約後直ちに試作品（1本）を提出する事。  
受注者は当組合所有のリテーナに装着し項目に応じた検査を受ける事。  
試作品についてはスナップリング等の解体確認をする。  
上記検査終了後製品の製作にとりかかる事。
8. ろ布納入検査  
全品納入時受注者は30本を当組合所有のリテーナに取付け、検査を受ける事。  
検査品に欠陥不良品が発見された物については交換を要し、さらに加えて30本の検査を追加すること。
9. ろ布の品質保証  
品質保証期間は、ろ布を交換し運転開始後2年間とする。  
保証期間内の損傷または劣化することなく使用できる事。損傷とは一部に貫通または基布露出が発生した状態を言う。劣化はJISによる縦または横の引張り強度が新品の30%以下に低下した状態を言う。  
保証期間内に2回のサンプリング劣化等の試験を当組合にて実施する。  
上記条件を満たさない場合及び破損、落下等が発生した場合（ろ布本体に起因する場合）は受注者が無償にて当該数量を補填保証する事。