

《最終処分場(平成30年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理棟	増設 6・17日 異常なし	2・15日 異常なし	4・22日 異常なし	6・17日 異常なし	1・16日 異常なし	3・19日 異常なし	2・17日 異常なし	2・15日 異常なし	3・18日 異常なし	7・18日 異常なし	1・20日 異常なし	1・15日 異常なし
	既設 6・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・17日 換気扇防鳥ネット破損 6・17日 テレビアンテナ倒れ有り	2・15日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・15日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・15日 換気扇防鳥ネット破損 2・15日 テレビアンテナ倒れ有り	4・22日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 4・22日 外壁にひび割れ、剥離有り 4・22日 換気扇防鳥ネット破損 4・22日 テレビアンテナ倒れ有り	6・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・17日 テレビアンテナ倒れ有り	6・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・17日 テレビアンテナ倒れ有り	6・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・17日 テレビアンテナ倒れ有り	3・19日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・19日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・19日 テレビアンテナ倒れ有り	2・17日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・17日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・17日 テレビアンテナ倒れ有り	2・15日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・15日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・15日 テレビアンテナ倒れ有り	3・18日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・18日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・18日 テレビアンテナ倒れ有り	7・18日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 7・18日 外壁にひび割れ、剥離有り 7・18日 テレビアンテナ倒れ有り	1・20日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・20日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・20日 テレビアンテナ倒れ有り
埋立地	増設 6・17日 保護シート一部剥離有り	2・15日 保護シート一部剥離有り	4・22日 保護シート一部剥離有り	6・17日 保護シート一部剥離有り	1・16日 保護シート一部剥離有り 1・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	3・19日 保護シート一部剥離有り 3・19日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・17日 保護シート一部剥離有り 2・17日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・15日 保護シート一部剥離有り 2・15日 雨水調整池雑草により一部目視不可	3・18日 保護シート一部剥離有り 3・18日 雨水調整池雑草により一部目視不可	7・18日 保護シート一部剥離有り 7・18日 雨水調整池雑草により一部目視不可	1日 区画堤、浸出水調整池、下流部積雪の為、確認できず 1・20日 保護シート一部剥離有り	1・15日 保護シート一部剥離有り 1・15日 雨水調整池雑草により一部目視不可
	既設 6・17日 ガス抜き管1本破損有り 18日 ガス抜き管防水テープにて補修	2・15日 異常なし	4・22日 異常なし	6・17日 異常なし	1・16日 異常なし	3・19日 異常なし	2・17日 異常なし	2・15日 異常なし	3・18日 異常なし	7・18日 異常なし	1・20日 雨水調整池雪、草により一部目視不可 1日 積雪の為、確認できず 20日 異常なし	1・20日 雨水調整池雪、草により一部目視不可
外構設備他	増設 6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 飛散防止ネット穴有り	6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 飛散防止ネット穴有り	4・22日 管理道路一部ひび割れ有り 4・22日 雨水調整池北側出入口に穴有り	6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 飛散防止ネット穴有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り 1・16日 飛散防止ネット穴有り	3・19日 管理道路一部ひび割れ有り 3・19日 飛散防止ネット穴有り	2・17日 管理道路一部ひび割れ有り 2・17日 飛散防止ネット穴有り	2・15日 管理道路一部ひび割れ有り 2・15日 飛散防止ネット穴有り	3・18日 管理道路一部ひび割れ有り 3・18日 飛散防止ネット穴有り	7・18日 管理道路一部ひび割れ有り 7・18日 飛散防止ネット穴有り	1・20日 管理道路一部ひび割れ有り 1・20日 飛散防止ネット穴有り	1・15日 管理道路一部ひび割れ有り 1・15日 飛散防止ネット穴有り
	既設 6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 フェンス穴有り	6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 フェンス穴有り	4・22日 管理道路一部ひび割れ有り	6・17日 管理道路一部ひび割れ有り 6・17日 飛散防止ネット穴有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り 1・16日 飛散防止ネット穴有り	3・19日 管理道路一部ひび割れ有り 3・19日 飛散防止ネット穴有り	2・17日 管理道路一部ひび割れ有り 2・17日 飛散防止ネット穴有り	2・15日 管理道路一部ひび割れ有り 2・15日 飛散防止ネット穴有り	3・18日 管理道路一部ひび割れ有り 3・18日 飛散防止ネット穴有り	7・18日 管理道路一部ひび割れ有り 7・18日 飛散防止ネット穴有り	1・20日 管理道路一部ひび割れ有り 1・20日 飛散防止ネット穴有り	1・15日 管理道路一部ひび割れ有り 1・15日 飛散防止ネット穴有り