

《最終処分場(令和2年度)》

施設名 燕・弥彦総合事務組合 クリーンセンター館野

施設点検状況

点検日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
増設	3・16日 異常なし	1・15日 異常なし	3・16日 異常なし	1・16日 異常なし	12・21日 異常なし	2・16日 異常なし	2・23日 異常なし	6・16日 異常なし	3・16日 異常なし	5・28日 雪により一部目視不可	3・19日 雪により一部目視不可	4・31日 異常なし
	3・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・16日 換気扇防鳥ネット破損 3・16日 TVアンテナ倒れ有り	1・15日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・15日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・15日 換気扇防鳥ネット破損 1・15日 TVアンテナ倒れ有り	3・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・16日 換気扇防鳥ネット破損 3・16日 TVアンテナ倒れ有り	1・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 1・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 1・16日 換気扇防鳥ネット破損 1・16日 TVアンテナ倒れ有り	12・21日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 12・21日 外壁にひび割れ、剥離有り 12・21日 換気扇防鳥ネット破損 12・21日 TVアンテナ倒れ有り	2・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・16日 換気扇防鳥ネット破損 2・16日 TVアンテナ倒れ有り	2・23日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 2・23日 外壁にひび割れ、剥離有り 2・23日 換気扇防鳥ネット破損 2・23日 TVアンテナ倒れ有り	6・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 6・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 6・16日 換気扇防鳥ネット破損 6・16日 TVアンテナ倒れ有り	3・16日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・16日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・16日 換気扇防鳥ネット破損 3・16日 TVアンテナ倒れ有り	5・28日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 5・28日 外壁にひび割れ、剥離有り 5・28日 換気扇防鳥ネット破損 5・28日 TVアンテナ倒れ有り 14・28日 ボイラー用煙突破損	3・19日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 3・19日 外壁にひび割れ、剥離有り 3・19日 換気扇防鳥ネット破損 3・19日 TVアンテナ倒れ有り 3・19日 ボイラー用煙突破損	4・31日 灯油地下タンク注入配管舗装穴有り 4・31日 外壁にひび割れ、剥離有り 4・31日 換気扇防鳥ネット破損 4・31日 TVアンテナ倒れ有り 4・31日 ボイラー用煙突破損
埋立地	3・16日 保護シート剥離有り 3・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	1・15日 保護シート剥離有り 1・15日 雨水調整池雑草により一部目視不可	3・16日 保護シート剥離有り 3・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	1・16日 保護シート剥離有り 1・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	12・21日 保護シート剥離有り 12・21日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・16日 保護シート剥離有り 2・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	2・23日 保護シート剥離有り 2・23日 雨水調整池雑草により一部目視不可	6・16日 保護シート剥離有り 6・16日 雨水調整池雑草により一部目視不可	3日 保護シート剥離有り 3日 雨水調整池雑草により一部目視不可 16日 保護シート雪により目視不可	5・28日 保護シート雪により目視不可 5・28日 雨水調整池雪により目視不可	3・19日 保護シート雪により目視不可 3・19日 雨水調整池雪により目視不可	4・31日 保護シート剥離有り
	3・16日 異常なし	1・15日 異常なし	3・16日 異常なし	1・16日 異常なし	12・21日 異常なし	2・16日 異常なし	2・23日 異常なし	6・16日 異常なし	3日 異常なし 16日 保護シート雪により目視不可	5・28日 保護シート雪により目視不可	3・19日 保護シート雪により目視不可 16日 下流部法面(東・西・南側)防草シート強風により剥離	4・31日 下流部法面(東・西・南側)防草シート強風により剥離
外構設備他	3・16日 管理道路一部ひび割れ有り 3・16日 飛散防止ネット穴有り	1・15日 管理道路一部ひび割れ有り 1・15日 飛散防止ネット穴有り	3・16日 管理道路一部ひび割れ有り 3・16日 飛散防止ネット穴有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り 1・16日 飛散防止ネット穴有り 15日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	12・21日 管理道路一部ひび割れ有り 12・21日 飛散防止ネット穴有り 12・21日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り 2・16日 飛散防止ネット穴有り 2・16日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	2・23日 管理道路一部ひび割れ有り 2・23日 飛散防止ネット穴有り 2・23日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	6・16日 管理道路一部ひび割れ有り 6・16日 飛散防止ネット穴有り 16日 ネット手直し 6・16日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	3・16日 管理道路一部ひび割れ有り 3・16日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り	5・28日 雪により目視不可	3・19日 雪により目視不可	4・31日 管理道路一部ひび割れ有り 4・31日 下流東側舗装側溝側一部陥没有り 4・31日 管理道路一部ひび割れ有り
	3・16日 管理道路一部ひび割れ有り 3・16日 フェンス変形有り	1・15日 管理道路一部ひび割れ有り 1・15日 フェンス変形有り	3・16日 管理道路一部ひび割れ有り 3・16日 フェンス変形有り	1・16日 管理道路一部ひび割れ有り 1・16日 フェンス変形有り	12・21日 管理道路一部ひび割れ有り 12・21日 フェンス変形有り	2・16日 管理道路一部ひび割れ有り 2・16日 フェンス変形有り	2・23日 管理道路一部ひび割れ有り 2・23日 フェンス変形有り	6・16日 管理道路一部ひび割れ有り 6・16日 フェンス変形有り	3・16日 フェンス変形有り 16日 フェンス西側下一部陥没有り	5・28日 雪により目視不可	1日 旧タイヤ洗場凍結防止用配管破損 3日 上記配管修理 3・19日 雪により目視不可	4・31日 フェンス変形有り 4・31日 フェンス西側下一部陥没有り