

大気汚染防止法に基づき 環境センターが実施した自主測定結果の公表について

大気汚染防止法により、環境センターの施設より発生する排ガス中のばい煙濃度を年 2 回以上自主測定を行うことが義務づけられています。

このたび、令和6年度(令和6年7月)(1回目)に実施しました自主測定の結果(流動床炉)を公表いたします。
なお、測定の結果、大気排出基準を超過していませんでしたので、適正な処理が行われていることを確認しました。

1 排ガス(1回目)

流動床炉(1号炉)

採取年月日:令和6年7月30日

項目	単位	測定結果	基準値	測定箇所	測定方法
ばいじん	g/m ³	0.003未満 ^{※1}	0.15	煙突中段	JIS Z 8808 ろ紙捕集方法 (普通形等速吸引法)
測定時間	時:分	13:33～15:40	-	-	

※1「ばいじん」濃度測定結果の「0.003未満」は大気排出基準値の「0.15」に適合しています。

硫黄酸化物	m ³ /h	0.027未満 ^{※2}	92	煙突中段	JIS K 0103 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:33～14:14	-	-	

※2「硫黄酸化物」濃度測定結果の「0.027未満」は大気排出基準値の「92」に適合しています。

窒素酸化物	cm ³ /m ³	110 ^{※3}	250	煙突中段	JIS K 0104 連続分析法 (化学発光法)
測定時間	時:分	12:00～13:00	-	-	

※3「窒素酸化物」濃度測定結果の「110」は大気排出基準値の「250」に適合しています。

塩化水素	mg/m ³	16 ^{※4}	700	煙突中段	JIS K 0107 化学分析法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:33～14:14	-	-	

※4「塩化水素」濃度測定結果の「16」は大気排出基準値の「700」に適合しています。

流動床炉(2号炉)

採取年月日:令和6年7月30日

項目	単位	測定結果	基準値	測定箇所	測定方法
ばいじん	g/m ³	0.003未満 ^{※5}	0.15	煙突中段	JIS Z 8808 ろ紙捕集方法 (普通形等速吸引法)
測定時間	時:分	13:23～15:26	-	-	

※5「ばいじん」濃度測定結果の「0.003未満」は大気排出基準値の「0.15」に適合しています。

硫黄酸化物	m ³ /h	0.030未満 ^{※6}	98	煙突中段	JIS K 0103 化学分析方法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:23～14:04	-	-	

※6「硫黄酸化物」濃度測定結果の「0.030未満」は大気排出基準値の「98」に適合しています。

窒素酸化物	cm ³ /m ³	96 ^{※7}	250	煙突中段	JIS K 0104 連続分析法 (化学発光法)
測定時間	時:分	12:00～13:00	-	-	

※7「窒素酸化物」濃度測定結果の「96」は大気排出基準値の「250」に適合しています。

塩化水素	mg/m ³	10 ^{※8}	700	煙突中段	JIS K 0107 化学分析法 (イオンクロマトグラフ法)
測定時間	時:分	13:23～14:04	-	-	

※8「塩化水素」濃度測定結果の「10」は大気排出基準値の「700」に適合しています。