

別紙1 需要場所一覧表(道金浄水場等)

	施設名	履行場所	電気方式	周波数 (Hz)	供給電圧 (V)	計量電圧 (V)	受電方式	設備容量 (KVA)	蓄熱設備	厨房設備	常用 発電設備	種別
1	道金浄水場	燕市道金2934番地	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	2710	無	無	無	産業用 高圧季特別SⅡ
2	吉田浄水場	燕市吉田西太田35番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	400	無	無	無	産業用 高圧電力SⅡ
3	分水浄水場	燕市笈ヶ島4805番地1	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	220	無	無	無	産業用 高圧季特別SⅡ
3	弥彦浄水場	西蒲原郡弥彦村大字平野 1545番地	交流3相3線式	50	6000	6000	1回線受電	500	無	無	無	産業用 高圧電力S

別紙2 月別予定使用電力量・契約電力(道金浄水場等)

(単位:kw)

	施設名	年	平成30年												契約電力 (KW)	
		月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		計
1	道金浄水場	(使用量)	181,430	194,370	177,630	180,450	171,840	178,850	178,530	199,120	192,490	176,390	179,370	170,560	2,181,030	436
2	吉田浄水場	(使用量)	89,565	106,810	89,899	89,929	84,797	88,719	89,537	98,119	90,948	85,295	87,904	85,226	1,086,748	242
3	分水浄水場	(使用量)	50,388	59,856	51,804	49,057	45,299	46,494	47,559	53,298	50,515	45,816	47,263	45,673	593,022	130
4	弥彦浄水場	(使用量)	51,277	58,089	52,881	49,993	48,240	48,740	49,291	56,046	53,007	47,766	49,952	48,840	614,122	118
	計	(使用量)	372,660	419,125	372,214	369,429	350,176	362,803	364,917	406,583	386,960	355,267	364,489	350,299	4,474,922	

別紙3 使用電力量及び最大需要電力の実績値(道金浄水場等)

(単位:kw、kWh)

	施設名	年	平成30年												契約設備電力 (KW)	
		月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		計
1	道金浄水場	(最大需要電力)	333	436	347	333	332	334	343	382	361	352	330	342	436	1189
		(使用量)	181,430	194,370	177,630	180,450	171,840	178,850	178,530	199,120	192,490	176,390	179,370	170,560	2,181,030	
2	吉田浄水場	(最大需要電力)	219	242	237	194	199	203	215	217	219	199	199	202	242	245
		(使用量)	89,565	106,810	89,899	89,929	84,797	88,719	89,537	98,119	90,948	85,295	87,904	85,226	1,086,748	
3	分水浄水場	(最大需要電力)	108	130	118	109	105	105	103	107	106	104	104	105	130	147
		(使用量)	50,388	59,856	51,804	49,057	45,299	46,494	47,559	53,298	50,515	45,816	47,263	45,673	593,022	
3	弥彦浄水場	(最大需要電力)	117	118	113	112	108	109	110	113	111	109	109	112	118	295
		(使用量)	51,277	58,089	52,881	49,993	48,240	48,740	49,291	56,046	53,007	47,766	49,952	48,840	614,122	

道金浄水場		その他季						夏季(7/1～9/30)			その他季			計
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
使用量	・使用量(kWh)	181,430	194,370	177,630	180,450	171,840	178,850	178,530	199,120	192,490	176,390	179,370	170,560	2,181,030.00
	内訳													
	・その他季	82,600	92,570	92,070	93,070	88,140	85,730	96,160			3,800	96,820	87,630	818,590.00
	・夏季								85,460	82,700	66,470			234,630.00
	・ピーク時間								21,160	20,650	16,580			58,390.00
	・夜間	98,830	101,800	85,560	87,380	83,700	93,120	82,370	92,500	89,140	89,540	82,550	82,930	1,069,420.00

[illegible]

分水浄水場		その他季						夏季(7/1～9/30)			その他季			計	
月		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
使用量	・使用量(kWh)	50,388	59,856	51,804	49,057	45,299	46,494	47,559	53,298	50,515	45,816	47,263	45,673	593,022.00	
	内訳	その他季	20,882	32,554	27,631	27,519	19,636	27,342	21,337			6,322	25,726	25,722	234,671.00
		夏季							5,514	24,827	24,116	15,005			69,462.00
		ピーク時間							1,059	4,591	4,595	2,674			12,919.00
		夜間	29,506	27,302	24,173	21,538	25,663	19,152	19,649	23,880	21,804	21,815	21,537	19,951	275,970.00

[illegible]