

空気呼吸器仕様書

1 空気呼吸器に係る仕様は次のとおりとする。

数 量 4 台

ハーネス（背負具）	バッグ式（ボンベ 29.4,14.7MP a 取付可能）
警報器	ホイッスル式
供給弁	プレッシャデマンド形
面体	ハイスコープV型面体
圧力指示計	—
その他	難燃性クラス2（J I S 8 1 5 5）に準拠
参照商品	メーカー：興研株式会社 品 番：バイタスⅢ-P （プレッシャデマンド形） ・選定は国産メーカーで上記参照商品と同等又は同等以上の機種を選定。

2 ボンベに係る仕様は次のとおりとする。

数 量 4 台

材質	ガラス繊維FRPアルミニウム複合容器
内容積	8.4リットル
質量（容器単体）	4.4kg
長さ（容器単体）	507mm
外径	174mm
充填ガス容量	1,260リットル
許容傷深さ	胴部0.74mm 胴部以外0.51mm
最大充填圧力	14.7MP a
耐圧試験圧力	24.5MP a
使用時間	約21分から約63分

耐用年数	15年
充填ガス	空気
そく止呼吸器取付部ネジ	W22山14右ネジ
参照商品	<p>メーカー：興研（マーベリック） 品番：ASG815（圧力指示計なし） ・選定は国産メーカーで上記参照商品と同等又は同等以上の機種を選定。</p>

3 基本条件

(1) 納入場所

燕・弥彦総合事務組合 総務消防局 環境センター

(2) 納入期限

令和2年8月20日（木）

(3) 機種を選定に当たっては、国内大手主要メーカーであり、仕様書の機器と同等又は同等以上の機種を選定をお願いいたします。

(4) その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。

4 問い合わせ先

〒959-0213 燕市吉田吉栄 777 番地

燕・弥彦総合事務組合 総務消防局環境センター 業務第一係

Tel 0256-93-4704 Fax 0256-92-3191