

別紙1 需要場所一覧表(ごみ処理場等)

No.	施設名	履行場所	電気方式	周波数 (Hz)	供給電力 (V)	計量電圧 (V)	受電方式	設備容量 (KVA)	蓄熱設備	厨房設備	常用 発電設備	種別
1	ごみ処理場	燕市吉田吉栄777番地	交流3相3線式	50	6,000	6,000	1回線受電	1,055	無	無	無	高圧電力
2	最終処分場	燕市舘野字西109番地1	交流3相3線式	50	6,000	6,000	1回線受電	235	無	無	無	高圧季節別 時間帯別S
3	組合事務所 (総務消防局本部)	燕市吉田浜首408番地1	交流3相3線式	50	6,000	6,000	1回線受電	270	無	無	無	業務用季節別 時間帯別
4	燕消防署	燕市秋葉町3丁目22番2号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	1回線受電	105	無	無	無	業務用電力
5	分水消防署	燕市分水桜町3丁目3番1号	交流3相3線式	50	6,000	6,000	1回線受電	105	無	無	無	業務用電力

