水道法に基づいた定期水質検査結果です

―水は大切な資源です―

◆お問い合わせ先：燕・弥彦総合事務組合水道局　経営企画課　計画管理係　TEL 0256-77-9400

	水質基準項目	水質基準	検査結果（令和8年5月測定）								
			燕地区		吉田地区		分水地区			弥彦地区	
			（長所地区）	（西燕地区）	（西槇地区）	（高木地区）	（横田地区）	（佐善地区）	（国上地区）	（平野地区）	（長辺地区）
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	****	0.0003未満	****	0.0003未満	****	0.0003未満	****	****	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	****	0.00005未満	****	0.00005未満	****	0.00005未満	****	****	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	****	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	****	0.004未満	****	0.004未満	****	0.004未満	****	****	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	****	0.5	****	0.5	****	0.5	****	****	0.5
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	****	0.08未満	****	0.08未満	****	0.08未満	****	****	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	****	0.05	****	0.05	****	0.05	****	****	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	****	0.0002未満	****	0.0002未満	****	0.0002未満	****	****	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	****	0.005未満	****	0.005未満	****	0.005未満	****	****	0.005未満
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	****	0.004未満	****	0.004未満	****	0.004未満	****	****	0.004未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	****	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	****	0.000005未満	****	0.000005未満	****	0.000005未満	****	****	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
22	塩素酸	0.6mg/L以下	****	0.07	****	0.07	****	0.07	****	****	0.10
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	****	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	****	0.011	****	0.011	****	0.010	****	****	0.012
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	****	0.009	****	0.010	****	0.009	****	****	0.01
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	****	0.001	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
27	臭素酸	0.01mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	****	0.016	****	0.015	****	0.014	****	****	0.016
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	****	0.010	****	0.011	****	0.010	****	****	0.012
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	****	0.004	****	0.004	****	0.004	****	****	0.004
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	****	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	****	0.008未満	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	****	0.01未満	****	0.01未満	****	0.01未満	****	****	0.01未満
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	****	0.02未満	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	****	0.03未満	****	0.03未満	****	0.03未満	****	****	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	****	0.01未満	****	0.01未満	****	0.01未満	****	****	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	****	8	****	8	****	8	****	****	8
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	****	0.005未満	****	0.005未満	****	0.005未満	****	****	0.005未満
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9	11	11	11	11	11	11	11	11
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	****	30	****	28	****	30	****	****	28
41	蒸発残留物	500mg/L以下	****	74	****	75	****	75	****	****	73
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	****	0.02未満	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	****	0.000001
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	****	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	****	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満
46	フェノール類	0.005mg/L以下	****	0.0005未満	****	0.0005未満	****	0.0005未満	****	****	0.0005未満
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
48	pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

水道法に基づいた定期水質検査結果です

―水は大切な資源です―

◆お問い合わせ先：燕・弥彦総合事務組合水道局　経営企画課　計画管理係　TEL 0256-77-9400

	水質基準項目	水質基準	検査結果（令和8年4月測定）								
			燕地区		吉田地区		分水地区			弥彦地区	
			（長所地区）	（西燕地区）	（西槇地区）	（高木地区）	（横田地区）	（佐善地区）	（国上地区）	（平野地区）	（長辰地区）
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	****	0.0003未満	****	0.0003未満	****	****	0.0003未満	****
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	****	0.00005未満	****	0.00005未満	****	****	0.00005未満	****
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	****	0.004未満	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	****	0.4	****	0.4	****	****	0.4	****
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	****	0.08未満	****	0.08未満	****	****	0.08未満	****
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	****	0.03	****	0.03	****	****	0.03	****
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	****	0.0002未満	****	0.0002未満	****	****	0.0002未満	****
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005未満	****	0.005未満	****	0.005未満	****	****	0.005未満	****
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.004未満	****	0.004未満	****	0.004未満	****	****	0.004未満	****
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	****	0.000005未満	****	0.000005未満	****	****	0.000005未満	****
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	****	0.06未満	****	0.06未満	****	****	0.08	****
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	****	0.005	****	0.003	****	****	0.006	****
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	****	0.005	****	0.004	****	****	0.006	****
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	****	0.008	****	0.005	****	****	0.009	****
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	****	0.006	****	0.003	****	****	0.007	****
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	****	0.003	****	0.002	****	****	0.003	****
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	****	0.001未満	****	0.001未満	****	****	0.001未満	****
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	****	0.008未満	****	0.008未満	****	****	0.008未満	****
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	****	0.01未満	****	0.01未満	****	****	0.01未満	****
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	****	0.03未満	****	0.03未満	****	****	0.04	****
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	****	0.01未満	****	0.01未満	****	****	0.01未満	****
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6	****	6	****	6	****	****	6	****
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	****	0.005未満	****	0.005未満	****	****	0.005未満	****
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	9	10	10	9	9	10	10	10
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	22	****	21	****	21	****	****	22	****
41	蒸発残留物	500mg/L以下	55	****	53	****	54	****	****	55	****
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	****	0.02未満	****	0.02未満	****	****	0.02未満	****
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	****	0.000001	****
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	****	0.000001未満	****	0.000001未満	****	****	0.000001未満	****
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	****	0.002未満	****	0.002未満	****	****	0.002未満	****
46	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	****	0.0005未満	****	0.0005未満	****	****	0.0005未満	****
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
48	pH値	5.8～8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満