水道法に基づいた定期水質検査結果です

―水は大切な資源です―

◆お問い合わせ先：燕・弥彦総合事務組合水道局　経営企画課　計画管理係　TEL 0256-77-9400

水質基準項目		水質基準	検査結果(令和8年9月測定)								
			燕地区		吉田地区		分水地区			弥彦地区	
			(長所地区)	(西燕地区)	(西蔵地区)	(高木地区)	(横田地区)	(佐善地区)	(国上地区)	(平野地区)	(長辰地区)
1	一般細菌	1mL中100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.0003未満	****	****
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.00005未満	****	****
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.6	****	****
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.08未満	****	****
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.05	****	****
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.0002未満	****	****
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.004未満	****	****
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.000005未満	****	****
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
22	塩素酸	0.6mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.08	****	****
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.028	****	****
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.016	****	****
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001	****	****
27	臭素酸	0.01mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.036	****	****
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.026	****	****
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.007	****	****
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.001未満	****	****
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.008未満	****	****
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.03	****	****
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.03未満	****	****
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.01未満	****	****
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	****	****	****	****	****	****	9	****	****
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.005未満	****	****
39	塩化物イオン	200mg/L以下	13	13	14	13	13	13	14	14	14
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	****	****	****	****	****	****	34	****	****
41	蒸発残留物	500mg/L以下	****	****	****	****	****	****	96	****	****
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.02未満	****	****
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.000001	****	****
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.000001未満	****	****
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.002未満	****	****
46	フェノール類	0.005mg/L以下	****	****	****	****	****	****	0.0005未満	****	****
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9
48	pH値	5.8～8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満