

別紙 1 設備工事明細書

				添付書類及び留意事項	×組合 使用欄
施設又は 建築物の名称				施設又は建築物の案内図	
施設又は 建築物の種類				※規則86条に示す中から 記載する	
工 事 実 施 事業所の名称	□不明 (年 月頃設置)			工事を実施した設備士の 免状の写し ※講習受講欄を含む	
	工 事 年 月 日	年 月 日～ 年 月 日			
メーカー名及び型式		機 器 の 詳 細		能 力	※メーターの詳細で、そ の他に該当の場合は、 仕様書等の資料を添付 する
調 整 器	□自動切替式 □二段減圧式 □単段減圧式			kg / h	
メーター	□マイコンⅡ □S □SB □その他 ()			m ³ / h	
気化装置				kg / h	
安全器具 設置状況	□警報器連動遮断 □対震遮断器 □ガス漏れ警報器 (消費設備) □その他 ()				
配 管	バルブ、集合装置及び供給管の材質		埋設部	腐食を防止する措置	供給設備 (貯蔵設備から メーターまで) の配管図 ※PE管又はフレキ管を 有する場合は、各講習 を修了したことを示す 書類
			有・無		
			有・無		
			有・無		
そ の	施工後の表示 (要・不要)	工事事業者の 氏名又は名称			※施工後の表示が必要な 工事をしたとき、掲示 したものと同様に記載 する
		施行年月日 又は工事番号			
		連 絡 先			
他	調整器とガス メーター間の 供給管の気密 試験	工事終了後に行う次の圧力による気密試験の結果 1 二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の 間の供給管は、0.15 MPa 以上 2 1以外の供給管は、8.4 kPa 以上		気密試験の記録等 (チャート紙の写し)	
備 考					

(備考) 1 ×印の項は記載しないこと。 2 表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。