

別紙 2-3 貯蔵設備技術基準表 バルク貯槽 (1,000 kg 未満)

別紙 2-3 貯蔵設備技術基準表 バルク貯槽（1,000 kg 未満）			添付書類及び留意事項	×組合使用欄
規則 19 条 3 号イ、ハ	貯 槽 の 構 造 附 属 機 器	☐ 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証 ☐ バルブ認定書 ☐ プロテクター保護	合格証又は適合証の写し 認定書の写し	
規則 19 条 3 号ロ	保安物件までの距離	第一種保安物件 <u> m</u> 保安物件の種類：学校・病院・ その他（ ） 第二種保安物件 <u> m</u> 保安距離が確保できない場合の措置：	貯槽設置場所周辺図 ※措置の詳細を示すこと	
規則 19 条 3 号ハ（5）	ガ ス 取 出 弁	☐ ガス放出防止器 ☐ 緊急遮断装置 ☐ 供給管の損傷を防止する措置	左欄の事項を確認できる写真又は図面	
規則 19 条 3 号ハ（6）	液 取 出 弁	☐ ガス放出防止器 ☐ 緊急遮断装置 ☐ 配管又は集合装置に接続しない		
規則 19 条 3 号ハ（9）	警 戒 標	☐ 液化石油ガス又は LP ガス ☐ 火気厳禁		
規則 19 条 3 号ハ（10）	緊 急 連 絡 先	☐ 別紙のとおり表示する		
規則 19 条 3 号ハ（12）	腐 食 防 止 転倒防止措置	☐ 支柱又はサドルを取り付ける		
規則 19 条 3 号ニ （地盤面上に設置するバルク貯槽の基準）	基 礎	基礎の材質： 地盤面からの高さ： <u> cm</u> ☐ アンカーボルト固定	基礎図 ※左欄の事項を確認できる写真又は図面	
	自動車等車両が接触しない措置	措置の方法：		
	電 氣 的 接 続	☐ アース ☐ その他（ ）		
	安 全 弁	☐ 安全弁に放出管を設置		
規則 19 条 3 号ヘ	2 m 以内にある火気をさえぎる措置	☐ 2 m 以内に火気無し ☐ 2 m 以内に火気有り 火気をさえぎる措置：	貯槽設置場所周辺図 ※措置の詳細を示すこと	
	屋 外 設 置	☐ 屋外 ☐ 既製品収納庫 ☐ その他（ ）		
規則 19 条 5 号	プロテクター内にガス漏れ検知器設置	☐ 有（常時監視システム接続） ☐ 無 無の場合の措置：	有：プロテクター内部の写真 無：※措置の詳細を示すこと	

(備考) 1 ×印の項は記載しないこと。 2 表中の「□」には該当する項目にレ点で記入すること。
3 地盤面下に埋設するバルク貯槽の基準(規則19条3号ホ)は省略する。