ごみ焼却場の騒音調査結果のお知らせ（防音対策後）

2010年12月10日（金）に当組合焼却施設の騒音実態調査を実施し、当該施設から発生する騒音の現状を把握しました。

この調査結果を踏まえて、2011年2～3月にかけて当該施設の騒音対策を行いました。ついで、騒音対策後の騒音測定を2011年3月29日（火）午前9時～3月30日（水）午前9時までの24時間で再度実施しました。

測定の結果は、下表の騒音対策後調査結果のとおり、すべての調査地点で規制基準を大きく下回る結果となりましたことを、お知らせします。

今後も細心の注意を払い周辺地域の皆様の生活環境の向上に努めてまいります。

騒音対策後調査結果

単位：(dB)

時間帯	規制基準 ¹	騒音対策後調査結果				環境基準 ²	騒音対策後調査結果	
		東側敷地境界		西側敷地境界			近傍住宅脇	
		ストーブ：稼動 流動床炉：稼動		ストーブ：稼動 流動床炉：稼動			ストーブ：稼動 流動床炉：稼動	
		時間率騒音レベル L5		時間率騒音レベル L5			等価騒音レベル Leq	
		時間平均	時間区分 平均値	時間平均	時間区分 平均値		時間平均	時間区分 平均値
6時台	朝 60	48.5	47.7	48.7	48.9	44.1	43.8	
7時台		46.8		49.1		44.4		
8時台	昼間 65	48.7	50.8	49.2	49.4	44.0		
9時台		55.4		49.2		44.6		
10時台		55.2		49.8		42.4		
11時台		53.4		48.4		42.2		
12時台		49.0		49.7		40.8		
13時台		52.9		49.1		45.7		
14時台		54.0		50.0		46.5		
15時台		51.2		50.1		46.2		
16時台		52.4		48.7		46.0		
17時台		49.1		51.2		43.2		
18時台	44.3	48.7	41.8					
19時台	44.5	48.3	42.0					
20時台	夕方 60	44.2	44.4	47.4	47.5	40.9		
21時台		44.5		47.5		40.3		
22時台	夜間 50	44.7	44.8	47.4	47.5	40.4		
23時台		44.4		47.2		39.9		
0時台		43.9		47.3		39.9		
1時台		44.2		47.3		40.2		
2時台		45.0		47.1		39.8		
3時台		45.3		47.5		40.4		
4時台		44.9		47.8		40.9		
5時台		46.0		48.1		42.6		

1：騒音規制法規に係る規制基準の第3種区域基準値

2：騒音に係る環境基準のB類型（一般地域）基準値